

Nr sprawy: **PS-N-HK/600 – 33 /15**
Dotyczy wodociągu Piasek; gm. Cedynia

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.
ul. Brygady Legionów 8-10
72-100 Goleniów

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 27 ust. 1 oraz art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011 roku nr 212, poz.1263 z późniejszymi zmianami), art. 104 §1, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 roku poz. 267 z późniejszymi zmianami), §2 ust. 1, §14 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 roku, nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1 art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 roku, nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie, po przeanalizowaniu wyniku badania próbki wody pobranej z budynku 111 w miejscowości Piasek, wodociąg Piasek, sprawozdanie nr Sp/BM/PW/2967/15 z dnia 15 lipca 2015 roku

1. stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia po przegotowaniu pochodzącej z ujęcia wody w miejscowości Piasek, gm. Cedynia,
2. zobowiązuje Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o., ul. Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów do:
 - a) skutecznego poinformowania odbiorców wody z ujęcia wody w miejscowości Piasek, gm. Cedynia o warunkowej przydatności wody do spożycia po przegotowaniu,
 - b) wprowadzenia działań zmierzających do poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i zapewnienia z tego ujęcia nie później niż **od dnia 27 lipca 2015 roku** wody odpowiadającej pod względem mikrobiologicznym wymaganiom dla wody do spożycia przez ludzi, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 roku, nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami).

Decyzji w zakresie punktu 2 lit. a i lit. b nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności

U z a s a d n i e n i e

Przeprowadzona analiza wody pobranej z budynku 111 w miejscowości Piasek, wodociąg Piasek, sprawozdanie nr Sp/BM/PW/2967/15 z dnia 15 lipca 2015 roku – wykazała obecność liczby bakterii grupy coli w ilości 22 jtk/100 ml. W związku z tym woda z ujęcia wody w miejscowości Piasek, gm. Cedynia, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 29 marca 2007 roku (Dz.U. z 2007 roku, nr 61, poz. 471 z późniejszymi zmianami), nie odpowiada wymaganiom sanitarnym dla wody do spożycia.

Uznano, iż ze względu na rodzaj przekroczenia norm dla wody pochodzącej z ujęcia wody w miejscowości Piasek, gm. Cedynia, może być warunkowo dopuszczona do spożycia po przegotowaniu zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, tj. *właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 7 ust. 2, stwierdza: (...) warunkową przydatność wody do spożycia, w przypadku przekroczenia wymagań określonych w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia, woda została warunkowo dopuszczona do spożycia.*

Ustalono, że podmiotem odpowiedzialnym za jakość wody z ujęcia w miejscowości Piasek, gm. Cedynia są Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o., ul. Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów. W związku z tym należało nałożyć na Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.,

ul. Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów obowiązek dostarczenia w terminie od dnia 27 lipca 2015 roku wody odpowiadającej warunkom sanitarnym zawartym w §2.2 rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami) tj., *dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne oraz radiologicznej jakim powinna odpowiadać woda, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.*


Zgodnie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 roku, nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami) *przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić należytą jakość dostarczanej wody.*

Na podstawie art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji w zakresie punktu 2 lit. a i lit. b nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, które wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Zgodnie z art. 130 § 3 pkt. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego wniesienie odwołania w terminie nie wstrzymuje obowiązku wykonania decyzji w zakresie punktu 2 lit. a i lit. b.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w GRYFINIE
mgr inż. Wioletta Rożko

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Cedynia (drogą elektroniczną: cedynia@cedynia.pl)
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gryfinie (drogą elektroniczną: gryfino.piw@wetgiw.gov.pl)